



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2015011002795907

发证日期: 2023年12月05日

有效期至: 2025年08月03日

**认证委托人名称
及注册地址** 明纬(广州)电子有限公司
广州市花都区金谷南路11号

**产品生产者名称
及注册地址** 明纬企业股份有限公司
新北市五股区五权三路28号

**生产企业名称
及生产地址** 明纬(广州)电子有限公司
广州市花都区金谷南路11号

**产品名称和系列、
规格、型号** LED 模块用交流电子控制装置(LED控制装置,非控制端口调光-外接电阻,独立式,恒流模式,安全特低电压,ta:50°C,tc:85°C,II类,适宜直接安装在普通可燃材料表面,IP20,定温热保护:110°C)见附件。100-240V~50/60Hz

**产品标准和
技术要求** GB 17625.1-2022;GB/T 17743-2021;GB 19510.1-2009;GB 19510.14-2009

上述产品符合 CNCA-C10-01:2014 认证规则的要求,特发此证。
证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。
本证书为变更证书,证书首次颁发日期:2015年08月18日
经中国合格评定国家认可委员会认可 CNAS C001-P

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站(www.cnca.gov.cn)查验证书信息



签发: 谢肇煦



中国质量认证中心





中国国家强制性产品认证证书

附 录

第 1 页 共 2 页

证书编号：2015011002795907

纸 号：

序号	产品型号	参数	备注	调光方式
1.	NPF-90D-12	输出：12V d. c. , 7.5A (恒流) 配套光源：Max. 90W LED 模块	全灌封	外接电阻调光
2.	NPF-90D-15	输出：15V d. c. , 6A (恒流) 配套光源：Max. 90W LED 模块	全灌封	外接电阻调光
3.	NPF-90D-20	输出：20V d. c. , 4.5A (恒流) 配套光源：Max. 90W LED 模块	全灌封	外接电阻调光
4.	NPF-90D-24	输出：24V d. c. , 3.75A (恒流) 配套光源：Max. 90W LED 模块	全灌封	外接电阻调光
5.	NPF-90D-30	输出：30V d. c. , 3.0A (恒流) 配套光源：Max. 90W LED 模块	全灌封	外接电阻调光
6.	NPF-90D-36	输出：36V d. c. , 2.5A (恒流) 配套光源：Max. 90W LED 模块	全灌封	外接电阻调光
7.	NPF-90D-42	输出：42V d. c. , 2.15A (恒流) 配套光源：Max. 90.3W LED 模块	全灌封	外接电阻调光
8.	NPF-90D-48	输出：48V d. c. , 1.88A (恒流) 配套光源：Max. 90.24W LED 模块	全灌封	外接电阻调光
9.	NPF-90D-54	输出：54V d. c. , 1.67A (恒流) 配套光源：Max. 90.18W LED 模块	全灌封	外接电阻调光

注：此附录与证书同时使用时有效。



中国质量认证中心



中国国家强制性产品认证证书

附 录

证书编号：2015011002795907

第 2 页 共 2 页

纸 号：

输入：100-240V~ 50/60Hz

注：此附录与证书同时使用时有效。



中国质量认证中心



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2015011002789644

发证日期：2023年12月05日

有效期至：2025年06月30日

**认证委托人名称
及注册地址** 明纬（广州）电子有限公司
广州市花都区金谷南路11号

**产品生产者名称
及注册地址** 明纬企业股份有限公司
新北市五股区五权三路28号

**生产企业名称
及生产地址** 明纬（广州）电子有限公司
广州市花都区金谷南路11号

**产品名称和系列、
规格、型号** LED 模块用交流电子控制装置（LED 控制装置，外接电阻调光，独立式，恒流模式，安全特低电压，
ta:50°C，tc:85°C，II类，IP67，定温热保护:110°C，适宜直接安装在普通可燃材料表面）
见附件；100-240V~，50/60Hz

**产品标准和
技术要求** GB 17625.1-2022;GB/T 17743-2021;GB 19510.1-2009;GB 19510.14-2009

上述产品符合 CNCA-C10-01:2014 认证规则的要求，特发此证。
证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。
本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2015年07月20日
经中国合格评定国家认可委员会认可 CNAS C001-P

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站（www.cnca.gov.cn）查验证书信息



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心





中国国家强制性产品认证证书

附 录

第 1 页 共 1 页

证书编号：2015011002789644

纸 号：

序号	产品型号	参数	备注
1.	NPF-90D-12	输出：Max. 12Vdc, 7.5A (恒流)， 配套光源：Max. 90W LED 模块	全灌封
2.	NPF-90D-15	输出：Max. 15Vdc, 6A (恒流)， 配套光源：Max. 90W LED 模块	全灌封
3.	NPF-90D-20	输出：Max. 20Vdc, 4.5A (恒流)， 配套光源：Max. 90W LED 模块	全灌封
4.	NPF-90D-24	输出：Max. 24Vdc, 3.75A (恒流)， 配套光源：Max. 90W LED 模块	全灌封
5.	NPF-90D-30	输出：Max. 30Vdc, 3.0A (恒流)， 配套光源：Max. 90W LED 模块	全灌封
6.	NPF-90D-36	输出：Max. 36Vdc, 2.5A (恒流)， 配套光源：Max. 90W LED 模块	全灌封
7.	NPF-90D-42	输出：Max. 42Vdc, 2.15A (恒流)， 配套光源：Max. 90W LED 模块	全灌封
8.	NPF-90D-48	输出：Max. 48Vdc, 1.88A (恒流)， 配套光源：Max. 90W LED 模块	全灌封
9.	NPF-90D-54	输出：Max. 54Vdc, 1.67A (恒流)， 配套光源：Max. 90W LED 模块	全灌封
输入：100-240V~，50/60Hz			

注：此附录与证书同时使用时有效。



中国质量认证中心