



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2015011002789717

发证日期: 2023年12月28日

有效期至: 2025年07月02日

**认证委托人名称
及注册地址** 明纬(广州)电子有限公司
广州市花都区金谷南路11号

**产品生产者名称
及注册地址** 明纬企业股份有限公司
新北市五股区五权三路28号

**生产企业名称
及生产地址** 明纬(广州)电子有限公司
广州市花都区金谷南路11号

**产品名称和系列、
规格、型号** LED 模块用交流电子控制装置(LED控制装置,部分型号控制端口调光,独立式,恒压模式,安全特
低电压,tc:90°C,II类,适宜直接安装在普通可燃材料表面,IP67,定温热保护:110°C)
见附件.100-240V~50/60Hz

**产品标准和
技术要求** GB 17625.1-2022;GB/T 17743-2021;GB 19510.1-2009;GB 19510.14-2009

上述产品符合 CNCA-C10-01:2014 认证规则的要求,特发此证。
证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。
本证书为变更证书,证书首次颁发日期:2015年07月20日
经中国合格评定国家认可委员会认可 CNAS C001-P

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站(www.cnca.gov.cn)查验证书信息



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心





中国国家强制性产品认证证书

附 录

第 1 页 共 2 页

证书编号：2015011002789717

纸 号：

| 序号 | 产品型号 | 参数 | 调光方式 | 备注 |
|----|---------------|--|-----------------|-----|
| 1 | PWM-120-12 | 输出：12Vdc, 10A 配套光源：Max. 120W LED 模块, ta:40°C | 外接电阻 调光 | 全灌封 |
| 2 | PWM-120-12DA | 输出：12Vdc, 10A 配套光源：Max. 120W LED 模 块, ta:40°C | DALI 调光 | 全灌封 |
| 3 | PWM-120-12DA2 | 输出：12Vdc, 10A 配套光源：Max. 120W LED 模 块, ta:40°C | DALI 2.0 调 光 | 全灌封 |
| 4 | PWM-120-24 | 输出：24Vdc, 5A 配套光源：Max. 120W LED 模块 ta:45°C | 外接电阻 调光 | 全灌封 |
| 5 | PWM-120-24DA | 输出：24Vdc, 5A 配套光源：Max. 120W LED 模 块, ta:45°C | DALI 调光 | 全灌封 |
| 6 | PWM-120-24DA2 | 输出：24Vdc, 5A 配套光源：Max. 120W LED 模 块, ta:45°C | DALI 2.0 调 光 | 全灌封 |
| 7 | PWM-120-36 | 输出：36Vdc, 3.4A 配套光源：Max. 122.4W LED 模 块, ta:45°C | 外接电阻 调光 | 全灌封 |

注：此附录与证书同时使用时有效。



中国质量认证中心



中国国家强制性产品认证证书

附 录

第 2 页 共 2 页

证书编号：2015011002789717

纸 号：

| | | | | |
|---|------------|---|------------|-----|
| 8 | PWM-120-48 | 输出：48Vdc, 2.5A 配套光源：Max. 120W LED 模 块, ta:45℃ | 外接电阻 调光 | 全灌封 |
|---|------------|---|------------|-----|

输入：100-240V~ 50/60Hz

注：此附录与证书同时使用时有效。



中国质量认证中心



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2015011002799170

发证日期: 2023年12月28日

有效期至: 2025年01月06日

**认证委托人名称
及注册地址** 明纬(广州)电子有限公司
广州市花都区金谷南路11号

**产品生产者名称
及注册地址** 明纬企业股份有限公司
新北市五股区五权三路28号

**生产企业名称
及生产地址** 明纬(广州)电子有限公司
广州市花都区金谷南路11号

**产品名称和系列、
规格、型号** LED 模块用交流电子控制装置(LED控制装置,部分型号控制端口调光,独立式,恒压模式,安全特
低电压,ta:40°C,tc:90°C,II类,IP20,适宜直接安装在普通可燃材料表面,定温热保护:110°C)
见附件.100-240V~50/60Hz

**产品标准和
技术要求** GB 17625.1-2022;GB/T 17743-2021;GB 19510.1-2009;GB 19510.14-2009

上述产品符合 CNCA-C10-01:2014 认证规则的要求,特发此证。

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书,证书首次颁发日期:2015年08月24日

经中国合格评定国家认可委员会认可 CNAS C001-P

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站(www.cnca.gov.cn)查验证书信息



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心





中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2015011002799170

第 1 页 共 1 页

本证书及附件应同时使用，信息查验说明见证书页

纸号：

| 序号 | 产品型号 | 参数 | 备注 |
|----|--------------|---|--------|
| 1. | PWM-120-24 | 输出：24Vd.c.（恒压），5A 配套光源：Max. 120W LED 模块，ta：45℃ | 外接电阻调光 |
| 2. | PWM-120-36 | 输出：36Vd.c.（恒压），3.4A 配套光源：Max. 122.4W LED 模块，ta：45℃ | 外接电阻调光 |
| 3. | PWM-120-48 | 输出：48Vd.c.（恒压），2.5A 配套光源：Max. 120W LED 模块，ta：45℃ | 外接电阻调光 |
| 4. | PWM-120-12 | 输出：12Vd.c.（恒压），10A， 配套光源：Max. 120W LED 模块，ta：40℃ | 外接电阻调光 |
| 5. | PWM-120-12DA | 输出：12Vdc（恒压），10A 配套光源：Max. 120W LED 模块，ta:40℃ | DALI调光 |
| 6. | PWM-120-24DA | 输出：24Vdc（恒压），5A 配套光源：Max. 120W LED 模块，ta:45℃ | DALI调光 |
| 7. | PWM-120-12KN | 输出：12Vdc（恒压），10A 配套光源：Max. 120W LED 模块，ta:40℃ | KNX调光 |
| 8. | PWM-120-24KN | 输出：24Vdc（恒压），5A 配套光源：Max. 120W LED 模块，ta:45℃ | KNX调光 |

备注：说明书中定义KNX调光端属于SELV电路。

输入：100-240V~ 50/60Hz



中国质量认证中心